

TEİAŞ İletim Hatlarındaki frekans dengesizliği nedeniyle TEİAŞ'ın 154 Bin Voltluk Trafoları devre dışı kaldı BÖLGESEL KESİNTİLER YAŞANDI

Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce'nin bazı ilçeleri saat 10:35 itibariyle oluşan kesintiden etkilendi.

TEİAŞ İletim Hatlarındaki frekans dengesizliği ile Saat 10:35 itibariyle Sakarya da Şehir Merkezinde, Erenler, Arifiye İlçeleri, Bekirpaşa ve Adliye Beldelerinde kesinti yaşandı. Sistem yeniden saat 11:02 de beslendi.



TEİAŞ'ın 154 bin voltluk yüksek gerilim iletim hatlarındaki frekans dengesizliği nedeniyle ve yine aynı nedenle Kocaeli de Derince ve Gebze İlçelerinde bölgesel kesintiler yaşanırken, TEİAŞ iletim hatlarında yaşanan frekans dengesizliği nedeniyle Düzce'de de şehir merkezinde ve Kaynaşlı İlçesinde, Bolu'da da Gerede ve Yeniçağ ilçelerinde enerji kesintileri oluştu.

