



## **AYEDAŞ'IN YÜKLENİCİ FİRMASI UYARILARI DİNLEMEDİ KABLOYU PATLATTI KESİNTİYE YOL AÇTI**

TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.) 5.nci Şebeke İletim Tesis İşletme Grup Müdürlüğüne bağlı TEİAŞ'ın 154 Bin/34,5 Bin voltluk gerilim dönüşümü sağlayan Tuzla Trafo İndirici Merkezi hem AYEDAŞ bölgesini hem de SEDAŞ bölgesini besliyor. İstanbul sınırları içinde yer alan şebeke için AYEDAŞ adına tesis çalışması yapmak üzere iş makinası ile Tuzla Trafo Merkezi yakınında Cumartesi günü de kazı yapan müteahhit uyarıldı. SEDAŞ Gebze İşletme Bakım sorumlularının kazı yapan müteahhit elemanlarını izinsiz kazı çalışması yapmamaları ve bu bölgede yer alan yeraltı kablolarına zarar verebilecekleri bilgisi de verildi. Pazartesi günü gerekli müracaatı yaparak, oluşturulacak kesinti protokolü sonrası, burada önlem alınarak SEDAŞ gözetiminde kazı çalışmasının yapılması gerektiği hakkında Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) adına kazı yapan müteahhit firma ve TEİAŞ yetkililerine de bilgi verilmesine rağmen, kazı çalışmalarını sürdüren müteahhit firma tarafından SEDAŞ'ın Tuzla TM'den çıkan yeraltı kabloları Pazar günü yapılan kazı sırasında, Tuzla TM çıkışındaki Sanayi 1 ve Gebze 1 fider kabloları saat 17:30 civarında iş makinası ile koparılmış, Darıca 1 fiderinin darbeden dolayı açmasına sebep olmuştur. Bu hasar sonucu bölgesel olarak elektrik kesintisi yaşanmıştır.

Ayedaş'ın Müteahhit Firması Anadolu Elektrik A.Ş. tarafından yol açılan bu kesintiden dolayı Gebze güney yan yol üzerindeki bütün fabrikalar, Çayırova İlçesinin geneli, Darıca İlçesinin tamamı, Gebze İlçesinin Beylikbağı, Mimarşinan, Hürriyet, Yavuzselim, Ulus, Cumhuriyet ve Ademyavuz Mahallelerinin tamamı etkilendi.

Tüm uyarılara rağmen firma kazıya devam ederken, SEDAŞ ekipleri, tersten enerji alarak kesinti oluşan bölgeleri ring üzerinden beslemek için manevralar yaparak, enerjisiz bölgelere yeniden alternatif hatlardan elektrik verebilmek için yoğun bir çaba gösterdiler. Hasar gören kabloların yeniden devreye alınması için SEDAŞ onarım ekipleri patlatılan kabloların eki için çalışma başlattı. Çalışma tamamlandıktan sonra tekrar manevralarla şebekenin eski durumuna getirilmesi için onarılan yeraltı kabloları ile besleneceği bildirildi.

### **Yayınlar ve gazeteciler için bilgi**

Ayhan Erkovan  
Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.  
Kurumsal İletişim Müdürü  
T: (0264) 295 85 00/60010  
E: [ayhan.erkovan@sedas.com](mailto:ayhan.erkovan@sedas.com)

Nazan Ergülen Şarman  
Grup 7 İletişim Danışmanlığı  
Medya İlişkileri Grup Direktörü  
T: (0212) 292 13 13  
E: [nsarman@grup7.com.tr](mailto:nsarman@grup7.com.tr)